

1. Общие данные

Таблица 1

Организация, проводившая отбор образцов (проб)	ООО «Торговый Дом Уральский Завод Химического и Нестандартного Оборудования»
Направление на проведение испытаний	Предоставлено заказчиком

2. Краткое описание изделия, основные характеристики

Таблица 2

№	Наименование, тип	Серийные номера	Изготовитель	Ех-маркировка	Количество	Методы исследований (испытаний), измерений
1	Светильник ШЕх	1	ООО «ТД УЗХНО»	2Ex nA IIC TX Gc	1 шт.	ГОСТ 31610.0-2014 (26.4.2, 26.4.5) ГОСТ 31610.15-2014 (6.5)

Основные технические характеристики образцов.

Светильник ШЕх:

Напряжение питания, В190-260

Температура окружающей среды, °С от минус 20 до плюс 40

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 IP65

3. Перечень технической документации

Таблица 3

Наименование документа	Обозначение
-	-

4. Результаты испытаний**4.1 Результаты испытаний образцов Светильник ШЕх****4.1.1 Результаты испытаний на ударостойкость ГОСТ 31610.0-2014 (п.26.4.2)**

Таблица 4.1.1.1 Средства измерений и испытательное оборудование

Наименование СИ и ИО, тип	Заводской №	Дата следующей проверки/аттестации
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	187	05.09.2019 г.
Прибор комбинированный Testo 608-N1	41386264	02.07.2019 г.
Линейка измерительная металлическая 1000 мм	2593	13.12.2018 г.
Установка для испытания на ударную прочность УУП	1	05.02.2019 г.

Дата проведения испытаний: 20.11.2018г.

Температура воздуха: +21,8°С

Относительная влажность воздуха: 51,4%

Атмосферное давление: 750 мм рт. ст.